

Tabulka orientačních hodnot součinitele odtoku

Způsob zástavby a druh pozemku		Součinitel odtoku ψ při konfiguraci území		
		rovinné při sklonu do 1%	svažité při sklonu 1 až 5%	prudce svažité při sklonu nad 5%
budovy	v uzavřených blocích (vydlážděné nebo zastavěné dvory)	0,70	0,80	0,90
	v uzavřených blocích (uvnitř bloku zahrady)	0,60	0,70	0,80
	v otevřených blocích	0,50	0,60	0,70
	při volné zástavbě (izolované)	0,40	0,50	0,60
rodinné domy	sdužené v zahradách	0,30	0,40	0,50
	izolované zahradách	0,20	0,30	0,40
tovární objekty	starší typ (hustější zástavba)	0,50	0,60	-
	nový typ (volné travnaté plochy)	0,40	0,50	-
železniční pozemky		0,25	-	-
hřbitovy, sady, hřiště		0,10	0,15	0,20
zelené pásy, pole, louky		0,05	0,10	0,15
lesy		0,00	0,05	0,10

Tabulka součinitele odtoku pro podrobný výpočet stokové sítě

Způsob zástavby a druh pozemku		Součinitel odtoku ψ při konfiguraci území		
		rovinné při sklonu do 1%	svažité při sklonu 1 až 5%	prudce svažité při sklonu nad 5%
střechy o půdorysném průmětu odvodňované plochy do 100 m ² včetně		1,0 ¹⁾	1,0 ¹⁾	1,0 ¹⁾
střechy o půdorysném průmětu odvodňované plochy větším než 100 m ²		0,9 ¹⁾	0,9 ¹⁾	0,9 ¹⁾
asfaltové a betonové plochy, dlažba se zálivkou spár		0,7	0,8	0,9
dlažby s pískovými spárami		0,5	0,6	0,7
upravené šterkové plochy		0,3	0,4	0,5
neupravené a nezastavěné plochy		0,2	0,25	0,3
komunikace se zatravněvacích tvárnic		0,2	0,3	0,4
komunikace se vsakovacích tvárnic		0,2	0,3	0,4
sady, hřiště		0,1	0,15	0,2
zatravněné plochy		0,05	0,1	0,15
¹⁾ U střech s propustnou horní vrstvou (vegetačních střech) může být součinitel odtoku nižší.				